Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от_____№

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району
Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 8 тел. 8(83178) 6-18-00

Предписание об устранении выявленных нарушений

№7/1

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Нижегородской области Евсеева Даниила Сергеевича от 14 февраля 2022 г. № 7, в период с 14 ч. 30 минут 01.03.2022г. до 11 часов 00 минут 01.03.2022 г. проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вознесенскому району Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Нижегородской области Юниным Сергеем Анатольевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: помещений объекта Государственное бюджетное учреждение "Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов", ОГРН 1025202207986, ИНН 5210001049, юридический адрес: 607343, Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д.8–

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Нижегородская область, Вознесенский район, с. Криуша, ул. Больничная, д.8

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

Директором ГБУ "Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов" - Митрушиным В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения или инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя пожарной сигнализации, тем самым отсутствует защита от ложных срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации.	ч.1 ст.6 ФЗ№123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.5.1 СП 484. 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»	01.02.2023г.	
2.	2. Помещение сестры диетолога в блоке кухни оборудовано одним безадресным пожарным извещателям.	п.1 ст.6 ФЗ№123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.6.1 СП 484. 1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования»	01.02.2023г	
3.	Пожарные извещатели дымовые, а также пожарные извещатели тепловые в помещениях блока кухни, технические паспорта на которые отсутствуют, но при этом на датчиках написан год изготовления 2004 год, срок эксплуатации указанных приборов превышает 10 лет	п.54 ППР в РФ, утвержденные Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.02.2023г	
4.	4. Дверь, разделяющая помещения блока кухни и здания стационара для проживания постояльцев, выполнена не в противопожарном исполнении.	п.5.2.4 СП 4.13.13.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.02.2023г	

		распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Вознесенского района по пожарному надзору Юнин С.А. (подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

« 04 » марта 20 22 г. М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись) Тимофеев Н.М.

« 04 » марта 20 22 г. (должность, фамилия, инициалы)